








Förklaring till Elprovare

Indikation	Resultat
	Faserna är i rätt ordning. Allt ok.
	En fas saknas. Allvarligt fel, kontrollera ledningarna.
	Faserna är inte i rätt ordning. Allt OK, men om nödvändigt, skifta fasföljd.
	Skyddsledare (jord) eller neutralledare (nolla) är inte ansluten. Allvarligt fel, kontrollera ledningarna.
	Skyddsledare (jord) eller neutralledare (nolla) är ansluten till någon av faserna. Allvarligt fel, kontrollera ledningarna.